



SO.SVI.MA. S.p.A.

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA)

Tel e fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it

Prot. N. 3950 dell'11/05/2026

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 19/2026

Oggetto:	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria di n. 13 impianti fotovoltaici realizzati in alcuni comuni del comprensorio Madonita" – Autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria – Ripristino linea CC da campo solare ad inverter - impianto di Castelbuono.
-----------------	---

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,

PREMESSO CHE:

- esiste un contratto con la Green Energy Srl relativo al "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria di n.13 impianti fotovoltaici realizzati in alcuni comuni del comprensorio Madonita" e successivo determina di rinnovo al 31/07/2026;
- da verifica effettuata dai tecnici della medesima Ditta a seguito il calo della produzione dell'impianto in oggetto, hanno riscontrato una ridotta funzionalità del parco fotovoltaico situato in contrada Santa Lucia CASTELBUONO, giusta comunicazione del 06/05/2026 assunta agli atti dell'Ente in pari data;
- la Stessa con comunicazione a mezzo email dell'8/05/2026, assunta agli atti dell'Ente in data 11/05/2026 al prot. n.3929, ha comunicato il preventivo di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria da effettuare come di seguito:

N.	Descrizione	Imponibile		IVA 22%	
Impianto fotovoltaico CASTELBUONO					
1	Ripristino linea CC da campo solare ad inverter, tramite fornitura ed installazione per sostituzione di cavi butilici di diametro 70mm. Dismissione della linea esistente danneggiata ed installazione della nuova (circa 500 metri). Pulizia pozzetti di derivazione della linea interessata, attestazione, cablaggi e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola dell'arte.	€	7.200,00	€	1.584,00

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario ed urgente procedere all'intervento sopra citato al fine di non pregiudicare la produttività dell'impianto;

VISTO il preventivo formulato dalla Green Energy Srl, dell'8/05/2026 ed acquisito al nostro prot. n. 3929 in data 11/05/2026, che prevede la seguente lavorazione:

Impianto fotovoltaico CASTELBUONO	
1	Ripristino linea CC da campo solare ad inverter, tramite fornitura ed installazione per sostituzione di cavi butilici di diametro 70mm. Dismissione della linea esistente danneggiata ed installazione della nuova (circa 500 metri). Pulizia pozzetti di derivazione della linea interessata, attestazione, cablaggi e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola dell'arte.



SO.SVI.MA. S.p.A.

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA)

Tel e fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it

, per un importo di €. 7.200,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 1.584,00 e quindi per un importo totale di €. 8.784,00;

Per i motivi espressi in premessa, con il presente atto

D E T E R M I N A

1. **di affidare** i lavori di manutenzione straordinaria di che trattasi, nell'impianto fotovoltaico di Castelbuono installato in area comunale in c.da S. Lucia, indicati in premessa alla Green Energy Srl, di cui al preventivo di €. 7.200,00 oltre IVA al 22%, da detrarre il ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione contrattuale, pari al 13,00%, e quindi per un importo netto di **€. 6.264,00** oltre ad €. 1.378,08 per IVA al 22% per cui l'importo complessivo ammonta ad **€. 7.642,08**;
2. **di dare atto** che la presente determinazione:
 - E' esecutiva;
 - Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

L'Amministratore Unico

Alessandro Ficile



In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile Finanziario

Rag. Silene Macaluso