



SO.SVI.MA. SpA

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA)

Tel e fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it

Prot. N. 5122 del 17/06/2026

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 24/2026

Oggetto:	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria di n. 13 impianti fotovoltaici realizzati in alcuni comuni del comprensorio Madonita" – Autorizzazione alla Ditta CEP S.r.l., per la SOSTITUZIONE di un Relè di protezione "REF601 ABB CEI 0-16" e Prova su S.P.G. nell'impianto di Petralia Sottana
-----------------	--

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,

PREMESSO CHE:

- esiste un contratto con la Green Energy Srl relativo al "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria di n.13 impianti fotovoltaici realizzati in alcuni comuni del comprensorio Madonita";
- a seguito richiesta di sopralluogo da parte della Ditta Green Energy Srl alla Ditta CEP S.r.l. per le anomalie verificatosi nell'impianto fotovoltaico di Petralia Sottana, la stessa ha verificato dette anomalie ed ha prodotto preventivo di spesa per la fornitura e installazione del gruppo di misura MT comprensivo di rilascio certificato e aggiornamento book di fornitura del QMT del 2018, per un importo di €. 8.000,00 oltre IVA al 22%;
- con determina di A.U. n. 9/2026 prot. N. 1998 del 12/03/2026, è stata autorizzata alla Ditta CEP S.r.l., la fornitura e installazione gruppo misura cella MT su impianto di Petralia Sottana;
- la Ditta CEP S.r.l. a mezzo email del 15 e 16 giugno c.a., ha comunicato che a seguito dell'intervento di ripristino della cella misure MT, eseguito la scorsa settimana, emerge che la VS PG CEI 0-16 è guasta e quindi occorre sostituire tale componente ed eseguire le verifiche imposte dalla Norma per il rilascio della Dichiarazione di Adeguatezza (DIDA);
- con l'email del 15/06/2026 ha trasmesso il preventivo per i lavori di che trattasi, per un importo di €. 2.800,00 oltre IVA al 22%;
- a seguito successivi colloqui in data 16/06/2026 l'Operatore Economico CEP srl ha riformulato il preventivo applicando un extra sconto, per cui l'importo dei lavori ammonta ad €. 2.650,00 oltre IVA al 22%;

Visto il preventivo iniatoci dalla CEP Srl a mezzo e-mail acquisito al nostro Prot. 5082 del 17/06/2026 che contempla un importo complessivo di €. 2.650,00 oltre IVA, per la fornitura ed installazione di un Relè di protezione "REF601 ABB CEI 0-16" e Prova su S.P.G. nell'impianto di Petralia Sottana;

D E T E R M I N A

1. **di affidare** il servizio di che trattasi alla ditta CEP srl con sede in Calatafimi Segesta - P.Iva 01486520818, per un importo complessivo pari ad €. 2.650,00 oltre ad €. 583,00 per IVA al 22% e quindi per un totale di **€ 3.233,00**;
2. **di Dare atto** che la presente determinazione:
 - E' esecutiva;
 - Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE



L'Amministratore Unico

Alessandro Ficile

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile Finanziario

Rag. Silene Macaluso